

耐風診断調査票（二次診断）
【木造住宅耐震（診断・改修） 事業等補助金用】

対象	項目	記入欄	
調査担当	会社名・代表者	有限会社 甲瓦工業 中谷栄太郎	
	所在地	富山県砺波市五郎丸502-1	
	連絡先	TEL 0763-33-2719 fax0763-33-1006 mail info@kinoekawara.com	
	診断資格者名	中谷 栄太郎	診断者の資格 瓦屋根工事技士
依頼者	氏名	様	
対象建物	住所		
	瓦の種類	<input checked="" type="checkbox"/> J型 <input type="checkbox"/> F型 <input type="checkbox"/> S型 <input checked="" type="checkbox"/> その他（49版瓦） <input type="checkbox"/> 防災瓦 <input checked="" type="checkbox"/> 非防災瓦	
	構法	<input type="checkbox"/> 引掛け葺き <input type="checkbox"/> 土葺き <input type="checkbox"/> 接着補強 <input checked="" type="checkbox"/> その他（49版） <input type="checkbox"/> 不明	
平部	棧瓦の留め付け	<input checked="" type="checkbox"/> 全数 <input type="checkbox"/> 千鳥緊結 <input type="checkbox"/> () 枚おきに留め付け <input type="checkbox"/> 無緊結 <input checked="" type="checkbox"/> その他（銅線） <input type="checkbox"/> 不明	
	劣化損傷状況	<input type="checkbox"/> 劣化等なし <input checked="" type="checkbox"/> 劣化等あり <input type="checkbox"/> 不明 () 部位 <input type="checkbox"/> 瓦 <input type="checkbox"/> 接合部 <input checked="" type="checkbox"/> 瓦棧木 <input checked="" type="checkbox"/> 下葺き材（のしふき） 状態 <input type="checkbox"/> 割れ <input checked="" type="checkbox"/> 浮き <input checked="" type="checkbox"/> ズレ <input type="checkbox"/> 飛散脱落 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> その他	
軒部	軒瓦の留め付け	<input type="checkbox"/> 全数3点緊結 尻部（2本以上） <input type="checkbox"/> くぎ <input type="checkbox"/> ねじ <input checked="" type="checkbox"/> 緊結線 補強1本以上 <input type="checkbox"/> パッキン付きねじ <input type="checkbox"/> 7型くぎ <input checked="" type="checkbox"/> 全数補強無 <input type="checkbox"/> 補強なし <input type="checkbox"/> 不明	
	劣化損傷状況	<input type="checkbox"/> 劣化等なし <input checked="" type="checkbox"/> 劣化等あり（緊結線の緩み） <input type="checkbox"/> 不明 状態 <input type="checkbox"/> 割れ <input type="checkbox"/> 浮き <input checked="" type="checkbox"/> ズレ <input type="checkbox"/> 飛散・脱落 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> その他	
けらば部	袖瓦の留め付け	<input type="checkbox"/> 全数3点緊結 尻部（2本以上） <input type="checkbox"/> くぎ <input type="checkbox"/> ねじ <input checked="" type="checkbox"/> 緊結線 補強1本以上 <input type="checkbox"/> パッキン付きねじ <input type="checkbox"/> 7型くぎ <input checked="" type="checkbox"/> 全数補強なし <input type="checkbox"/> 補強なし <input type="checkbox"/> 不明	
	劣化損傷状況	<input type="checkbox"/> 劣化等なし <input checked="" type="checkbox"/> 劣化等あり（緊結線の緩み） <input type="checkbox"/> 不明 状態 <input type="checkbox"/> 割れ <input checked="" type="checkbox"/> 浮き <input type="checkbox"/> ズレ <input type="checkbox"/> 飛散・脱落 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> その他	
棟部	棟の種類状態	<input type="checkbox"/> 冠瓦伏せ棟の場合	冠瓦の固定 <input type="checkbox"/> 全数留め付け <input type="checkbox"/> 数枚おきに留め付け <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ねじ <input type="checkbox"/> くぎ <input type="checkbox"/> 緊結線 <input type="checkbox"/> 不明
	劣化状況	<input checked="" type="checkbox"/> のし瓦 <input type="checkbox"/> 積み棟の場合	大棟（8～6段） 隅棟（5～3段） 下がり棟なし 冠瓦の固定 <input type="checkbox"/> ねじ <input type="checkbox"/> 銅線（棟芯あり） <input checked="" type="checkbox"/> 銅線（棟芯なし） <input type="checkbox"/> 大回し等 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 冠瓦の固定 <input checked="" type="checkbox"/> 全数留め付け <input type="checkbox"/> 数枚おきに留め付け <input type="checkbox"/> なし のし瓦の固定 <input checked="" type="checkbox"/> 緊結線（相互緊結） <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明
谷部	谷部の状況	<input type="checkbox"/> 劣化等なし <input type="checkbox"/> 劣化等あり <input type="checkbox"/> 不明 () 状態 <input type="checkbox"/> 瓦の浮き・ズレ・脱落 <input type="checkbox"/> 板金の孔開 <input type="checkbox"/> その他	
改修が必要な部位★		<input checked="" type="checkbox"/> 平部 <input checked="" type="checkbox"/> 軒部 <input checked="" type="checkbox"/> けらば部 <input checked="" type="checkbox"/> 棟部 <input type="checkbox"/> 谷部 <input type="checkbox"/> その他	
診断結果		<input type="checkbox"/> 地震又は強風により脱落・飛散の恐れが低い（上記「改修が必要な部位」がない） <input checked="" type="checkbox"/> 対震性・耐風性を確保するためには改修の実施が望ましい。（上記「改修が必要な部位」が1つ以上ある）	
所見 要望事項		既に 浮き・ズレが発生しており早期の改修が望ましい	

※ 下線は令和2年国土交通省告示第1435号により改正（令和4年1月1日施行）された昭和46 建告第109号の規定に対応する仕様を示す。

※ 著しく損傷・劣化等している場合は、その状況が分かるように写真を撮影し、屋根伏図等にその位置と写真番号を示す。

★「改修が必要な部位」が告示基準に適合する場合、原則、その部位の改修工事については補助対象外とする