

耐風診断調書（工事完了後）

【耐風改修事業】

対象	項目	記入欄	
調査担当	会社名・代表者	有限会社 甲瓦工業 中谷栄太郎	
	所在地	富山県砺波市五郎丸502-1	
	連絡先	TEL 0763-33-2719 fax0763-33-1006 mail info@kinoekawara.com	
	診断資格者名	中谷 栄太郎	診断者の資格 瓦屋根工事技士 登録番号 第 18130001
依頼者	氏名	様	
対象建物	住所		
	瓦の種類	☒ J型防災瓦 ☐ F型防災瓦 ☐ S型防災瓦 ☐ J型非防災瓦 ☐ F形非防災瓦 ☐ S形非防災瓦	
		工法	☒ 引掛け葺 ☐ 土葺き ☐ 接着補強 ☐ その他（ ） ☐ 不明
平部	棧瓦の留め付け	☒ 全数 ☐ 千鳥緊結 ☐ （ ） 枚おきに留め付け ☐ 無緊結 ☐ その他（ ） ☐ 不明	
		☒ くぎ（1本以上） ☐ ねじ（1本以上） ☐ 緊結線 ☐ その他 ☐ 瓦の種類がF型かつ非防災瓦である場合くぎ等2本以上で緊結（1本は不可） ☒ ガイドラインによる標準仕様（ ）	
軒部	軒瓦の留め付け	☒ 全数3点緊結 尻部（2本以上） ☒ くぎ ☐ ねじ ☐ 緊結線 補強1本以上 ☒ パッキン付きねじ ☐ 7型くぎ ☐ 緊結線 ☒ ガイドラインによる標準仕様（ ） ☒ 全数補強無 ☐ 補強なし	
けらば部	袖瓦の留め付け	☒ 全数3点緊結 尻部（2本以上） ☒ くぎ ☐ ねじ ☐ 緊結線 補強1本以上 ☒ パッキン付きねじ ☐ 7型くぎ ☐ 緊結線 ☒ ガイドラインによる標準仕様（ ） ☒ 全数補強なし ☐ 補強なし	
棟部	棟の種類 状態	☒ 冠瓦伏せ棟の場合	冠瓦の固定 ☒ 全数留め付け ☐ 数枚おきに留め付け ☐ なし ☐ ねじ ☐ くぎ ☐ 緊結線 ☐ 不明 ☒ ガイドラインによる標準仕様
		☐ のし瓦 積み棟の場合	大棟（ 段） 隅棟（ 段） 下がり棟なし 冠瓦の固定 ☐ ねじ ☐ 銅線（棟芯あり） ☐ 銅線（棟芯なし） ☐ 大回し等 ☐ なし 冠瓦の固定 ☐ 全数留め付け ☐ 数枚おきに留め付け ☐ なし のし瓦の固定 ☐ 緊結線（相互緊結） ☐ なし ☐ ガイドラインによる標準仕様（ ）
診断結果	☒ ガイドライン基準に適合する施工		
	☐ 対震性・耐風性を確保するためには、更なる改修の実施が望ましい。 改修が必要な部位が1つ以上ある		
所見 要望事項			

※ 下線は令和2年国土交通省告示第1435号により改正（令和4年1月1日施行）された昭和46 建告第109号の規定に対応する仕様を示す。

※ 工事内容が分かるように写真を撮影し、屋根伏図等にその位置と写真番号等を示す